

Evidenční číslo zprávy: 2/2016

Ukončení revize: 11. květen 2016

Objednatel revize: Jaroslav Grošov

Adresa revizního technika: Haškova 140/3, 638 00 Brno

Předchozí výchozí/pravidelná revize provedena dne: 10/2012

Celkový posudek: Ochrana před bleskem vyhovuje ČSN EN 62305

V souladu s ČSN EN 62305-3 a s ohledem na použitou třídu LPS je doporučený termín příští revize za 3 roky.

Tato zpráva o revizi má 3 stran Počet příloh:

Počet vyhotovení zpráv: 3 ks

Rozdělovník: revizní technik 1 ks

objednatel	2	ks
------------	---	----

ks

ks

.....
podpis revizního technika

Zprávu o revizi v počtu 2 ks jsem převzal dne 14.12.2023 podpis objednatel:

^{*)} Nehodící se škrtněte